

Domov (<http://www.urso.gov.sk>)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - distribúcia

Číslo transakcie: **PTSR-DDMGZ5-134634**Dátum vytvorenia záznamu: **06.02.2025**

Údaje o regulovanom subjekte:

Obchodné meno:*

Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.

Sídlo (miesto podnikania):*

Priemyselná 12 , 965 63 Žiar nad Hronom

IČO:*

44 069 472

Priezvisko a meno:**Od:**

01.01.2024

Do:

31.12.2024

Telefónne číslo:**E-mail:**

Počet OM na napäťovej úrovni do 1 kV domácnosti:	0
Počet OM na napäťovej úrovni do 1 kV mimo domácnosti:	58
Počet OM na napäťovej úrovni nad 1 kV:	20
Celkový počet OM spolu:	78

Dodržiavanie štandardov kvality podľa § 3 písm. a) až n)

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet, hodnota	Kritérium	Miera závažnosti ŠK	XDi
§ 3 písm. a)	D ₁ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	6	6,000
	D ₁ N	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. b)	D ₂ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	5	5,000
	D ₂ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. c)	D ₃ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	7	7,000
	D ₃ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. d)	D ₄ C	<input type="text" value="1"/>	1,000	6	6,000
	D ₄ D	<input type="text" value="1"/>			
§ 3 písm. e)	D ₅ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	7	7,000
	D ₅ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. f)	D ₆ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	7	7,000
	D ₆ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. g) prvý bod	D ₇ C	<input type="text" value="2"/>	1,000	6	6,000
	D ₇ D	<input type="text" value="2"/>			
§ 3 písm. g) druhý bod	D ₈ C	<input type="text" value="2"/>	1,000	6	6,000
	D ₈ D	<input type="text" value="2"/>			
§ 3 písm. h)	D ₉ C	<input type="text" value="20"/>	1,000	6	6,000
	D ₉ D	<input type="text" value="20"/>			
§ 3 písm. i)	D ₁₀ C	<input type="text" value="20"/>	1,000	6	6,000
	D ₁₀ D	<input type="text" value="20"/>			
§ 3 písm. j)	D ₁₁ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	4	4,000
	D ₁₁ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. k)	D ₁₂ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	4	4,000
	D ₁₂ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. l)	D ₁₃ C	<input type="text" value="1"/>	1,000	4	4,000
	D ₁₃ D	<input type="text" value="1"/>			
§ 3 písm. m)	D ₁₄ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	7	7,000
	D ₁₄ D	<input type="text" value="0"/>			

§ 3 písm. n)	D _{15C}	<input type="text" value="0"/>	1,000	4	4,000
	D _{15D}	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. o), SAIDIN	D ₁₆	<input type="text" value="13,590"/>	1,000	6	6,000
§ 3 písm. o), SAIFIN	D ₁₇	<input type="text" value="1,090"/>	1,000	5	5,000
§ 3 písm. o), ISS	D ₁₈	<input type="text" value="0,00000"/>	1,000	4	4,000
XD - celková úroveň dodržiavania ŠK					100,000
Požadovaná hodnota XD podľa vyhlášky 236/2016 Z. z.					93,400

Vysvetlivky:

1. Údaje sa wpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch D a F prebieha automaticky.
2. D_{1C} je celkový počet zaznamenaných podaní/udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.
3. D_{1N} je počet neoprávnených podaní týkajúcich sa kvality elektriny.
4. D_{1D} je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.
5. D₁₆, D₁₇, D₁₈ - dosiahnuté hodnoty SAIDIN, SAIFIN a ISS.