ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

Číslo: 0169/2026/E-PE

R O Z H O D N U T I E

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, útvar vecnej regulácie, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 10 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: **5237-2026-BA**, vykonal zmenu povolenia č. 2008E 0319 - 6. zmena z 18.10.2024 a rozhodol o vydaní

povolenia č. 2008E 0319 - 7. zmena

právnickej osobe

obchodné meno: **Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.**

IČO: **44 069 472**

sídlo: **Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom**

právna forma podnikania: **akciová spoločnosť**

na predmet podnikania:

elektroenergetika

Rozsah podnikania: výroba elektriny, distribúcia elektriny, dodávka elektriny

Miesto podnikania a mapa vymedzeného územia: príloha č. 1

Zodpovedný zástupca: Ing. Juraj Ziman, nar. 30.12.1972, 966 04 Prochot č. 216 číslo: 656/2004/41a-0059

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Technické zariadenia sú uvedené v prílohe č. 2. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2008E 0319 - 6. zmena vydané 18.10.2024 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal 13.07.2026 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 10 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov o vykonanie zmeny v sústave zariadení na výrobu elektriny - doplnenie GTG2 - v povolení č. 2008E 0319 - 6. zmena z 18.10.2024. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vydať povolenie na podnikanie v energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, útvar vecnej regulácie, Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava 25. septembra 2026

Jozef Holjenčík
predseda

Príloha č. 2 k povoleniu č. 2008E 0319 - 7. zmena
Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu elektriny

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo [1)]	Výkon [MW]	Výroba [GWh]	Vlastník zariadenia
1	TG1 - (KVET+OEZ), Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom	ZP, OEZ	12,00		Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO 44 069 472
2	TG2 - (KVET+OEZ), Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom	ZP, OEZ	8,00		
3	KGJ - (KVET), Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom	ZP	5,40	30	
4	FVE - (SE), Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom	OEZ	3,40	4	
5	GTG2 - (KVET), Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom	ZP	5,36	30	

Ročná výroba spolu: 64 GWh
Inštalovaný výkon spolu: 34,16 MW

[1)] ZP - zemný plyn, CU - čierne uhlie, HU - hnedé uhlie, K - koks, KP - kvapalné palivo, JP - jadrové palivo, OEZ - biomasa, geotermálny zdroj, bioplyn, fotovoltika

Miesto podnikania a technický popis zariadení na distribúciu elektriny

p.č.	Názov a umiestnenie zariadenia [1)]	Napätie v systéme [2)]	Typ vedenia [3)]	Dĺžka vedení [km]	Vlastník zariadenia
1	TS + RO R 6.0, Žiar nad Hronom	VVN/VN			Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO 44 069 472
2	TS + RO R102, Žiar nad Hronom	VVN/VN			
3	TS R 6.1, Žiar nad Hronom	VN			
4	TS + RO R 6.3a, Žiar nad Hronom	VN/NN			
5	TS+ RO R 6.4, Žiar nad Hronom	VN/NN			
6	TS + RO R 0.23, Žiar nad Hronom	VN/NN			
7	TS R 6.7, Žiar nad Hronom	VN			
8	TS R 742, Žiar nad Hronom	VN/NN			
9	TS + RO R 0.28, Žiar nad Hronom	VN/NN			
10	TS + RO R 0.29, Žiar nad Hronom	VN/NN			
11	TS + RO R 0.24, Žiar nad Hronom	VN/NN			
12	TS + RO Benzina, Žiar nad Hronom	VN/NN			
13	TS + RO Areál, Žiar nad Hronom	VN/NN			
14	TS + RO RK6, Žiar nad Hronom	VN/NN			

15	TS+ RO R216, Žiar nad Hronom	VN/NN			
16	TS + RO R 217, Žiar nad Hronom	VN/NN			
17	RO R 218, Žiar nad Hronom	VN			
18	TS + RO R 219, Žiar nad Hronom	VN/NN			
19	TS + RO R 221, Žiar nad Hronom	VN/NN			
20	TS + RO R 300, Žiar nad Hronom	VN/NN			
21	TS + RO R 0.74, Žiar nad Hronom	VN/NN			
22	TS + RO R 209, Žiar nad Hronom	VN/NN			
23	DS, Žiar nad Hronom	VVN	P	0,65	
24	DS, Žiar nad Hronom	VVN	N	0,50	
25	DS, Žiar nad Hronom	VN	P	8,22	
26	DS, Žiar nad Hronom	VN	N	5,44	
27	DS, Žiar nad Hronom	NN	P	3,00	
28	DS, Žiar nad Hronom	NN	N	2,20	

Množstvo distribuovanej elektriny za rok: 115 GWh

[1)] ES - elektrická stanica, SpS - Spínacia stanica, TS - transformačná stanica, RO - rozvádzač

[2)] VVN - veľmi vysoké napätie, VN - vysoké napätie, NN - nízke napätie

[3)] N - nadzemné, P - podzemné, X - neuvedené

Príloha č. 1 k povoleniu
č. 100RE 0319 - 4. zmena
25. 09. 2026

DISTRIBUČNÁ SÚSTAVA



STAVEBNÉ OBJEKTY
SO 01 KOTOLŇA - PARCELA č.34/146, 34/131
SO 02 STROJOVŇA - PARCELA č.34/146
SO 03 SPEVNENÉ PLOCHY - PARCELA č. 34/131

PREVÁDZKOVÉ SÚBORY
PS 01 REKONŠTRUKCIA SPAĽOVACEJ TURBÍNY GTG1 - PARCELA č.34/146
PS 02 REKONŠTRUKCIA KOTLA HRSG1 - PARCELA č.34/146
PS 03 REKONŠTRUKCIA BYPASSOVÉHO SYSTÉMU TURBÍNY GTG1 - PARCELA č.34/146
PO 04 PLYNNOVÁ TURBÍNA GTG2 - PARCELA č.34/146, 34/131
PS 05 KOTOL HRSG2 - PARCELA č.34/146
PS 06 TOČIVÁ REDUKCIA RR1 - PARCELA č.34/146
PS 07 PREVÁDZKOVÝ ROZVOD ZEMNÉHO PLYNU - PARCELA č.34/146, 34/131
PS 08 EPS - PARCELA č.34/146

LEGENDA
PREDMETNÉ RIEŠENÉ OBJEKTY
OHREV PLYNU
VNÚTROAREÁLOVÝ ROZVOD VTL PLYNU
JESTV. VTL ROZVOD ZEMNÉHO PLYNU pmax= 2,5 MPa
JESTV. VTL ROZVOD ZEMNÉHO PLYNU pmax= 2,5 MPa

Tepláreň VEOLIA_ zariadenia popis:
TG1- kondenzačno odberová turbína 12 MW
TG2- kondenzačno odberová turbína 8 MW
KGJ - plynová turbína 5,4 MW
GTG2 - plynová turbína 5,36 MW

INVESTOR: VEOLIA		KÓD PROJEKTU:	23310'sx220034
		ČÍSLO PROJEKTU:	029-1022-P
		OZNAČENIE VÝKRESU:	029-C-2-1009-0
NÁZOV PROJEKTU:	MODERNIZÁCIA ZDROJA VÚ KVET VO VEOLIA UTILITIES ŽIAR NAD HRONOM, A.S.		

PARE Č.:

ZMENA:	ČÍSLO REVÍZIE:	DÁTUM:	MENO/PODPIS:

ZMENA DOKUMENTÁCIE

±0,000 = SO 01 KOTOLŇA 252,51 m n.m. výš. systém Bpv

INVESTOR: VEOLIA UTILITIES ŽIAR NAD HRONOM, A.S.

HIP:	ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:
ING. P. JASENÁK	ING. F. VÍŤAZKA	ING. S. KOTLÍN	ING. M.DUPAN

STAVIT
inžinierske-architektonické služby
Ul. Kráľna 12
965 01 ŽIAR NAD HRONOM

STAVBA: MODERNIZÁCIA ZDROJA VÚ KVET
VO VEOLIA UTILITIES ŽIAR NAD HRONOM, A.S.

OBJEKT:

PROFESIA:

OBSAH: MAPA ŠIRŠÍCH ÚZEMNÝCH VZŤAHOV

DÁTUM:	12/2022
FORMÁT:	6*A4
STUPEŇ:	DSP
Č.ZÁKAZKY:	1288-02-22
MIERKA:	1:1000
Č.VÝKRESU:	C1.